

煤氣公司就佐敦谷北道煤氣洩漏的資料提供

(2006年4月14日) 本公司工程人員在4月11日(星期二)下午12時26分接獲偉景樓管理處來電，表示偉景樓大堂、門口和路邊一帶有煤氣味，我們已即時派員於12時45分到達現場，當時消防處人員已抵達展開工作。本公司人員抵達後的首要工作，是要確定是否有煤氣洩漏，以及確定洩漏點。在證實於佐敦谷北道的洩漏點後，工作人員隨即進行截斷煤氣供應，防止煤氣進一步洩漏，保障大眾安全。

對於有不少報道指偉景樓的住戶在事發前的一段時間已經聞到煤氣味；根據本公司的紀錄，在4月11日前的一個月內，本公司沒有接獲任何偉景樓住戶懷疑洩漏煤氣的通知。另外亦有報道稱，為何截斷煤氣後，偉景樓住戶仍有煤氣供應。本公司現澄清，關掉佐敦谷北道煤氣掣後，只影響彩霞邨三座樓宇的煤氣供應，而偉景樓的煤氣供應是由牛頭角道的管網提供。我們的管網圖亦清楚顯示沒有煤氣喉從佐敦谷北道連接偉景樓。

在處理是次事件的過程中，本公司工程人員嚴格依從此類事故的應變指引工作；在抵達現場發現道路有明顯的煤氣洩漏跡象後，即截斷了有關的煤氣供應，工程人員隨即逐一揭開該段地面的井蓋協助疏氣，及後現場附近一帶煤氣濃度已迅速下降至安全水平。在截斷煤氣供應後，消防人員曾進入偉景樓的大堂檢查；而我們只接獲現場消防人員通知，偉景樓地鋪的恒生銀行報告有煤氣味，我們隨即連同消防前往調查，查明恒生銀行內煤氣濃度已在安全水平範圍，未幾即發生意外。

煤氣公司明白是次事件對偉景樓住戶造成不便，我們的企業義工隊會繼續為各住戶安排樽裝水、乾糧和水果等食物，並聯絡附近食肆為住戶安排熱飯供應，直至偉景樓的電梯恢復正常，希望可以紓緩住戶的不便。

新聞界垂詢：

企業傳訊部

電話：2963-3493

傳真：2516-7368

電子郵遞：ccd@towngas.com