



煤氣

香港中華煤氣有限公司

新聞稿

煤氣公司全面恢復大埔區的煤氣供應

(2012年6月6日, 11:50) 經煤氣公司連日的搶修後，於今日上午11時35分全面恢復大埔區內所有受影響屋苑及商業客戶的煤氣供應。

曾受影響的屋苑名單如下：

逸雅苑
德雅苑
景雅苑
運頭塘邨
富雅花園
新達廣場
新峰花園
御峰豪園
御峰苑
承峰
大埔寶馬山
悠然山莊
盈峰翠邸
龍城堡

是次事故發生於本月4日，曉運路香港教師會李興貴中學對出一條150毫米的咸水管爆裂，以致大埔區大範圍的煤氣低壓管網受到入水影響，而暫停區內部分屋苑及商業客戶的煤氣供應。

客戶如有查詢，可致電2880 6988。

新聞界垂詢：
香港中華煤氣有限公司
公共事務經理陳嘉寶女士
電話：2963 3493